


TFI-Bericht 24-000747-01

Funktions- und Qualitätsprüfungen

Auftraggeber Stucco Pompeji GmbH
Annaberg 17
99976 Rodeberg

Produkt Sonstige /Other
Stucco Resia

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten.



Aachen, 12.08.2024

Dr. Jacqueline Lemm



Dieses Dokument wurde mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen.

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die geprüften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollständig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der TFI Aachen GmbH für die Auftragsdurchführung.

Das Prüfergebnis enthält keinen Zu- bzw. Abschlag für Unsicherheiten durch die Messung, Probenvorbereitung, Probennahme und Produktionstoleranzen.





1 Vorgang

Auftrag vom 11.07.2024
Ihr Zeichen Alexander Kirchner
Produktbezeichnung Stucco Resia

TFI-Probennummer 2401255

Probeneingang 08.07.2024

Prüfauftrag :

Rutschhemmung gemäß EN 16165, Methode B^{a, w}

a ... Die mit a gekennzeichnete Prüfung basiert auf nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüfungen./The test marked a are based on tests accredited in accordance with EN ISO/IEC 17025.

w ... Die mit w gekennzeichnete Prüfung wurde durch einen nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Unterauftragnehmer in Wismar durchgeführt./The test marked w was performed by a subcontractor in Wismar accredited according to EN ISO/IEC 17025.

Prüfzeitraum 24.07.2024 - 24.07.2024

Fachlich verantwortlich

Cornelia Schiffer
+49 241 9679150
c.schiffer@tfi-aachen.de



2 Produktbeschreibung

TFI-Probennummer 2401255



Gesamtdicke [mm]	keine Angabe/not specified
flächenbezogene Masse [g/m ²]	keine Angabe/not specified
Lieferform	vom Kunden vorbereitet

*Angabe des Auftraggebers/Customer Information

3 Ergebnisse

Klasse der Rutschhemmung

R12

Soweit nicht anders durch die Prüfnorm festgelegt, werden die Messergebnisse ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit hinsichtlich der Einhaltung von Grenzwerten beurteilt.

4 Teilberichte

Rutschhemmung gemäß EN 16165, Methode B

Teilbericht RH - Rutschhemmung

1 Vorgang

TFI-Probennummer 2401255

2 Prüfverfahren / Anforderungen

DIN EN 16165:2021 Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren

Verfahren B

Abweichungen keine

Die Prüfung wurde von einem zugelassenen Unterauftragnehmer in Wismar durchgeführt.

3 Ergebnisse

Parameter	Korrigierter Prüfwert α_{shod} [°]
Versuch-Nr. 1	31,3
Versuch-Nr. 2	32,1
Versuch-Nr. 3	32,2
Versuch-Nr. 4	32,4
Versuch-Nr. 5	33,2
Versuch-Nr. 6	32,1
Korrigierter mittlerer Prüfwert [°]	32
Klasse der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165:2021, Anhang NB	R 12

Bemerkungen: keine